

Załącznik nr 1

„Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączonego z istniejącym elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej”.

Zakres usługi.

1. Dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia – generatora do wytwarzania CLO₂ o stężeniu nie mniejszym niż 2 g/ m³ z niezbędnym oprzyrządowaniem wymaganym do prawidłowego i skutecznego uruchomienia i działania oraz przeszkolenie obsługi w zakresie działania.
2. Wymagana wydajność urządzenia musi być wystarczająca do zdezynfekowania wody uzdatnionej w ilości nie mniejszej niż 160 m³/h. Dodatkowym parametrem doboru generatora CLO 2 może być badanie wody uzdatnionej przeprowadzonej na koszt oferenta.
3. Wymagane jest wyposażenie w zbiorniki na odczynniki chemiczne – 2szt/ 1 kpl. po 30l, każdy zainstalowany w wannach szczelnych zintegrowany z urządzeniem, zbiorniki zabezpieczone w sondy poziomym tj. poziom max poziom minimalny poziom pośredni.
4. Czujnik awaryjny stężenia CLO₂ - zamontowany w pomieszczeniu generatora z sygnałem dźwiękowym świetlnym na zewnątrz pomieszczenia.
5. Generator CLO 2 musi być połączony z istniejącym elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA
6. Wymagane zastosowanie odczynników chemicznych:
a/roztwór kwasu solnego spożywczego o stężeniu od 30 % do 38 %
b/roztwór chlorku sodu o stężeniu 25%
7. Konstrukcja urządzenia powinna zapewniać możliwość swobodnej komunikacji obsługi SUW w pomieszczeniu CLO 2 .
8. Urządzenie wyposażone w sondy i układy bezpieczeństwa wyłączające z pracy w przypadku rozszczelnienia się zbiorników z chemikaliami oraz instalacji CLO 2.
9. Wykonanie niezbędnej instalacji sterowniczej w zakresie układu dozowania oraz uruchomienie instalacji.
10. Możliwość zmiany nastawy zawartości CLO 2 z pomieszczenia dyspozytorni SUW.
11. Wymagany filtr na zasilaniu wody do urządzenia.
12. Generator musi posiadać możliwość rozbudowy o system zdalnego bezprzewodowego zarządzania i monitoringu np. GPRS.
13. Reaktor umieszczony w zamkniętej obudowie .
14. Generator wyposażony w moduł pomiarowy zawartości CLO 2 .
15. Menu w języku polskim.
16. Gwarancja 24 miesiące. Dostawca zapewnia przegląd gwarancyjny bezpłatnie w okresie trwania gwarancji wraz z pochodnym częściami zamiennymi.

17. Zamawiający wymaga dołączenie do oferty generatora dwutlenku chloru oferty serwisu pogwarancyjnego tzn. oferta ma zawiera ilość wymaganych serwisów w ciągu roku oraz koszty usługi serwisowej.
18. Zalecana jest także wizja lokalna w miejscu instalacji urządzenia.
19. Szczegółowy zakres prac instalacyjnych jest do uzgodnienia w Zakładzie Komunalnym z działem wodociągów na Stacji Uzdatniania Wody.

Załącznik nr 2

**Zakład Komunalny
w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
34-200 Sucha Beskidzka**

OFERTA

Z dnia..... nawiązując do składania ofert w trybie zapytania ofertowego w przedziale do 30000 euro nr ZK.ZP.2141.8.2017 Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.” Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączonego z istniejącym elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

cena netto / bez podatku VAT/

podatek VAT 23%

cena brutto

Słownie złotych

2.Zobowiązujemy się zrealizować usługę w terminie do 45dni roboczych od zawarcia umowy przy zachowaniu obowiązujących norm wynikających z przepisu prawa.

3.Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia, zapewniamy w czasie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe.

4.Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z określonymi wymogami zawartymi w umowie i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania zamówienia. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń

7.Zobowiązujemy się realizować zamówienia w terminie ustalonego przez Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej przy zachowaniu obowiązujących norm wynikających z przepisów prawa.

8.Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień otwarcia ofert.

10. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

3.

.....,dnia.....

Podpis oferenta

Załącznik nr 3

Rejestr umów i zleceń:ZK.117..2017

Umowa nr ZK.ZP.2142..2017

Zawarta w dniu..... pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka- Zakładem Komunalnym w Suchoj Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4 zwanym dalej Zakładem reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Szczęcha Dyrektora Zakładu

a firmą:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Dostawcą została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1.Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) W wyniku postępowania w trybie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZK.ZP.2141.8.2017 i zgodnie z zakładowym regulaminem udzielenia zamówień publicznych do 30000 euro w trakcie, którego przyjęto ofertę Dostawcy , ustala się realizację zadania .” Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączonego z istniejącym elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchoj Beskidzkiej ”.

§ 2

Termin realizacji zadania ustala się do 45 dni roboczych od zawarcia umowy, zgodnie z ofertą.

§ 3

Cena wykazana w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

§ 4

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia zgody z opisem przedmiotu zamówienia.

Udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz w czasie trwania umowy wykona bezpłatnie przeglądy gwarancyjne oraz zapewni serwis pogwarancyjny.

§ 5

1.Cena określona w § 5 obowiązuje od momentu złożenia oferty do zamówienia ofertowego.

Koszt zamówienia umowy będzie wynosił.....zł. netto +VAT 23%..... co czyni kwotę.....złoty brutto. Słownie złotych

Faktura zrealizowana będzie przelewem do 30 dni od dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu odbioru.

2.Dostawca oświadcza, że kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zakład.

3.Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Nr NIP Wykonawcy:

4.Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy.

Faktura zrealizowana będzie przelewem do 30 dni od dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu odbioru.

5.Za nieterminowe płatności faktur Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

6.Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury dla Zakładu zgodnie z podanym niżej schematem:

Nabywca:

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-15-67-404

Odbiorca:
Zakład Komunalny
w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
34-200 sucha Beskidzka

§ 6

1. Dostawca zapłaci Zakładowi kary umowne:
 - a) za opóźnienie w dostawie i zakończeniu przedmiotu zamówienia umowy wynikającą z winy Dostawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 - b) za opóźnienie w usuwaniu usterek i awarii za każdy dzień po ustalonym terminie naprawy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
 - c) za odstąpienie Zakładu od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
2. Zakładu zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie Dostawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zakładu w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zakładu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla Dostawcy, 2 egz. dla Zakładu.

DOSTAWCA :

ZAMAWIAJACY: