



ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-010-15-08 REGON 070528650

Bank PeKao 79124048781111000047118944

e-mail administracja@zk-suchab.pl
www.zk-suchab.pl

Sucha Beskidzka, dnia 06.02.2015r.

Nasz znak. ZK.ZP.2141.4.2015

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Zakup i dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej z dnia 03.02.2015r.”

Pytania Wykonawcy :

1. Oferowane kształtki kołnierzowe (poz.47, 103, 104, 179) mają być wykonane z żeliwa szarego czy sferoidalnego?
2. Proszę określić wielkość rolki dla taśmy Denso (najpopularniejsze są 1m² i 2m²) ewentualnie proszę zmienić jednostkę miary ze „szt” na „m²”.
3. Proszę określić wielkość rolki dla taśmy lokalizacyjnej niebieskiej z metalem (najpopularniejsze to 50m i 100m) ewentualnie proszę zmienić jednostkę miary ze „szt” na „m”.
4. Czy cena rur żeliwnych ciśnieniowych ma obejmować także uszczelkę? Jeśli tak proszę określić, czy uszczelka ma być do połączeń blokowanych czy nieblokowanych.
5. W zestawieniu dwa razy pojawia się skrzynka hydrantowa PEHD (poz.33 i 180).
6. W poz.105 podano kilka różnych średnic kołnierzy ślepych (DN80, 100, 150 i 200). Czy zamawiający może zmienić zestawienie materiałów tak, aby dla każdej z wymienionych średnic utworzyć odrębną pozycję w zestawieniu?
7. Nawiertki do rur PVC i PE 63/50 (poz.173) i 63/32 (poz.174) mają być z żeliwa szarego czy sferoidalnego?


Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Mają być z żeliwa szarego.
2. Taśma Denso 1m² - 1 rolka.
3. Taśma lokalizacyjna niebieski 100 m – 1 rolka.
4. Rury żeliwne bez uszczelki.
5. W poz. 33 skrzynka do zasuw a w poz.180 skrzynka hydrantowa.
6. W poz. 105 ma być średnica kołnierza DN 80 natomiast w poz. 181, 182, 183 wykazane są średnice kołnierzy ślepych wg rodzaju.
7. Nawiertki do rur w poz. 173 i poz. 174 mają być z żeliwa sferoidalnego.

Dyrektor Zakładu Komunalnego
Krzysztof Szczęch

Dyrektor Sekretariat

☎ (33) 874 20 79
(33)874 20 46

FAX 
(33) 874 47 90

- **Usługi Komunalne:**
☎ (33) 874 25 60
- **Oczyszczalnia Ścieków**
☎ (33) 874 15 56
- **SUW-ul. Role 133**
☎ (33) 874 58 10
FAX (33) 874 58 10

POLECAMY USŁUGI:

- ❖ zaopatrzenie ludności i przemysłu w wodę
- ❖ odprowadzenie ścieków
- ❖ oczyszczanie ścieków
- ❖ wywóz nieczystości: stałych
- ❖ roboty drogowe
- ❖ oczyszczanie letnie i zimowe miasta
- ❖ wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- ❖ wykonywanie badań laboratoryjnych wody i ścieków
- ❖ czyszczenie kanalizacji sanitarnej
- ❖ usługi transportowo – sprzętowe

**ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG**