

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

„ Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączonego z elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchoj Beskidzkiej”

Zakres usługi.

1. Dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia wolnostojącego – generatora do wytwarzania CLO₂ o stężeniu nie mniejszym niż 2 g/l z niezbędnym oprzyrządowaniem wymaganym do prawidłowego i skutecznego uruchomienia i działania oraz przeszkolenie obsługi w zakresie działania.
2. Wymagana wydajność urządzenia musi być wystarczająca do zdezynfekowania wody uzdatnionej w ilości nie mniejszej niż 160 m³/h.
3. Wymagane jest wyposażenie w zbiorniki na odczynniki chemiczne – 2szt/ 1 kpl. po min.35-60l, każdy zainstalowany w wannach szczelnych zintegrowany z urządzeniem, zbiorniki zabezpieczone w sondy poziomu tj. poziom max poziom minimalny poziom pośredni.
4. Czujnik awaryjny stężenia CLO₂ - zamontowany w pomieszczeniu generatora z sygnałem dźwiękowym świetlnym na zewnątrz pomieszczenia.
5. Generator CLO₂ musi być połączony z elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA
6. Wymagane zastosowanie odczynników chemicznych:
a/roztwór kwasu solnego o stężeniu od 7 % do 33 %
b/roztwór chlorku sodu o stężeniu od 7,5 % do 25%
7. Konstrukcja urządzenia powinna zapewniać możliwość swobodnej komunikacji obsługi SUW w pomieszczeniu CLO₂.
8. Urządzenie wyposażone w sondy i układy bezpieczeństwa wyłączające z pracy w przypadku rozszczelnienia się zbiorników z chemikaliami oraz instalacji CLO₂.
9. Wykonanie niezbędnej instalacji sterowniczej w zakresie układu dozowania oraz uruchomienie instalacji.
10. Instalacja CLO₂ oraz wszelkie elementy generatora zamontowane w obudowie szczelnej i odpornej na działanie CLO₂.
11. Możliwość zmiany nastawy zawartości CLO₂ z pomieszczenia dyspozytorski SUW.
12. Wymagany filtr na zasilaniu wody do urządzenia.
13. Generator musi posiadać możliwość rozbudowy poprzez jednostkę mobilnego starowania.
14. Reaktor szczelnie zamknięty .
15. Generator wyposażony w moduł pomiarowy zawartości CLO₂ .
16. Menu w języku polskim.
17. Gwarancja 24 miesiące. Dostawca zapewnia przeglądy gwarancyjne bezpłatnie w okresie trwania gwarancji .

18. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty generatora dwutlenku chloru oferty serwisu pogwarancyjnego tzn. oferta ma zawiera ilość wymaganych serwisów w ciągu roku oraz koszty usługi serwisowej.
19. Zalecana jest także wizja lokalna w miejscu instalacji urządzenia.
20. Szczegółowy zakres prac instalacyjnych jest do uzgodnienia w Zakładzie Komunalnym z działem wodociągów na Stacji Uzdatniania Wody.

OFERTA

Z dnia nawiązując do składania ofert w trybie zapytania ofertowego w przedziale do 30000 euro nr **ZK.ZP.2141.5.2017** Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.” Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączanego z elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchoj Beskidzkiej”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

cena netto/ bez podatku VAT/

podatek VAT 23%.....

cena brutto

Słownie złotych.....

2. Zobowiązujemy się zrealizować usługę w terminie do 30 dni od zawarcia umowy przy zachowaniu obowiązujących norm wynikających z przepisu prawa.

3. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia, zapewniamy w czasie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe.

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z określonymi wymogami zawartymi w umowie i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania zamówienia. Akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń

7. Zobowiązujemy się realizować zamówienia w terminie ustalonego przez Zakład Komunalny w Suchoj Beskidzkiej przy zachowaniu obowiązujących norm wynikających z przepisów prawa.

8. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny na dzień otwarcia ofert.

9. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1.

2.

3.

.....,dnia.....

.....

Podpis oferenta

Rejestr umów i zleceń:ZK.117..2017

Umowa nr ZK.ZP.2142..2017

Zawarta w dniu pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka- Zakładem Komunalnym w Suchoj Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4 zwanym dalej Zakładem reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Szczęcha Dyrektora Zakładu

a firmą:

reprezentowana przez:

zwanym dalej Dostawcą została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) W wyniku postępowania w trybie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZK.ZP.2141.5.2017 zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych do 30000 euro w trakcie, którego przyjęto ofertę Dostawcy , ustala się realizację zadania ." Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączonego z elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchoj Beskidzkiej".

§ 2

Termin realizacji zadania ustala się do 30 dni od zawarcia umowy, zgodnie z ofertą.

§ 3

Cena wykazana w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy.

§ 4

Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia zgody z opisem przedmiotu zamówienia. Udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz w czasie trwania umowy wykona bezpłatnie przeglądy gwarancyjne oraz zapewni serwis pogwarancyjny.

§ 5

- 1.Cena określona w § 5 obowiązuje od momentu złożenia oferty do zamówienia ofertowego. Koszt zamówienia umowy będzie wynosił zł. netto +VAT 23% co czyni kwotę..... złotych brutto. Słownie złotych
- 2.Faktura zrealizowana będzie przelewem do 30 dni od dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu odbioru.
- 2.Dostawca oświadcza, że kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Nr NIP Wykonawcy:
- 4.Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy. Faktura zrealizowana będzie przelewem do 30 dni od dostarczenia i zamontowania przedmiotu zamówienia oraz podpisania protokołu odbioru.
5. Za nieterminowe płatności faktur Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
- 6.Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury dla Zakładu zgodnie z podanym niżej schematem:

Nabywca:

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-15-67-404

Odbiorca:

Zakład Komunalny

ul. Wadowicka 4

34-200 Sucha Beskidzka

§ 6

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w dostawie i zakończeniu przedmiotu zamówienia umowy wynikającą z winy Dostawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
 - b) za opóźnienie w usuwaniu usterek i awarii za każdy dzień po ustalonym terminie naprawy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
 - c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie Dostawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla Dostawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: