



ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-010-15-08 REGON 070528650
KONTO BPH O/ Sucha Beskidzka 79124048781111000047118944

Sucha Beskidzka, 11.03.2015r

Nasz znak.ZK.ZP.2141.13.1.2015

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2015r Zakład Komunalny informuje że Zakup i dostawa środków chemicznych do technologii oczyszczania ścieków nie jest przetargiem tylko zapytaniem ofertowym do 30000 euro.

Pytania oferenta:

1. W SIWZ Zamawiający powołuje się na „pakiet nr 2”. Proszę doprecyzować czym jest pakiet nr 2.
2. W przypadku obniżenia odwodnienia osadu poniżej wymaganych 19% SMO z powodu sezonowej zmiany charakterystyki ścieków/osadów Zamawiający odstąpi/wypowie umowę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawcy czy za porozumieniem stron bez kar umownych?
3. W SIWZ Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu towaru dostawcy. Proszę określić w jakich konkretnych przypadkach Zamawiający może zwrócić towar Dostawcy?
4. W pkt 4 Oferty Zamawiający żąda dołączenia atestu PZH. Posiadane przez nas produkty do odwadniania osadów z Oczyszczalni Ścieków nie posiadają takich atestów. Naszym zdaniem żądanie produktu z atestem PZH jest bezzasadne. Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie produktu bez atestu PZH?
5. Jaki jest czas związania ofertą?
6. Jakimi partiami będzie realizowane zamówienie?
7. Jak często mają być odbierane opakowania po zużytych polimerze? Czy Zamawiający może przygotować opakowania po produkcie do transportu kurierskiego (np. zapakować kilka worków w jeden lub w karton)?
8. W projekcie Umowy Zamawiający żąda realizowania dostaw transportem własnym. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy zamówienia transportem wynajętym lub zleconym (np. firma spedycyjna, kurierska)?
9. dot. & 1 – Wymagany termin dostawy jest stosunkowo krótki przy dużych możliwych karach za opóźnienia w dostawie. Każda firma przewozowa oferuje gwarancję na realizację dostawy 48 h od dnia nadania przesyłki. W związku z tym wnosimy o wydłużenie wymaganego terminu dostawy do co najmniej 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po złożeniu zamówienia.
10. W § 1 projektu umowy określono przedmiotem zakupu i dostawy do uzdatniania wody pitnej. Rozumiemy, że wkradł się błąd i w rzeczywistości chodzi o Oczyszczalnię Ścieków.
11. W § 9 pkt. 2 projektu Umowy Zamawiający wpisał zastosowanie przy realizacji umowy m.in. Prawa Budowlanego. Proszę wskazać które przepisy powoływanego prawa Dostawca ma uwzględnić przy realizacji Umowy.
12. Na czyj koszt i ryzyko będą realizowane dostawy jednostkowe.

13. Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert tak by Dostawcy mogli uwzględnić ewentualnie naniesione zmiany w SIWZ, Projekcie Umowy i Ofercie.

Odpowiedzi.

Ad.1 To środek chemiczny polielektrolit bez pakietu nr 2.

Ad.2 Za porozumieniem stron bez kar umownych.

Ad.3 Zamawiający zastrzega zwrotu towaru jeżeli Dostawca przyśle towar nie odpowiadający zamówieniu.

Ad.4 Tak. Zamawiający dopuszcza produkt bez atestu lecz musi być dołączona karta charakterystyki oraz świadectwo jakości.

Ad.5 Nie ma okresu związania ofertą, ponieważ jest to zapytanie do 30000 euro.

Ad.6 Zamówienie będzie realizowane po 400 kg.

Ad.7 Opakowanie po zużytym polimerze może być oddane przy następnej dostawie. Zamawiający przygotowuje karton z opakowanie do zwrotu, na koszt Dostawcy.

Ad.8 Zamawiający dopuszcza dostawy wynajętą firmą spedycyjną lub kurierską.

Ad.9 Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy.

Ad.10 W §1 umowy winno być zakup i dostawa środków chemicznych do technologii oczyszczania ścieków.

Ad.11 W §9 pkt. 2 umowy winny być realizowane zagadnienia dotyczące danego przedmiotu zamówienia.

Ad.12 Dostawy jednostkowe nie będą realizowane. Zgodnie z pkt. 6 będą realizowane po 400 kg na zamówienie na koszt Dostawcy.

Ad.13 Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert .

Dyrektor Zakładu Komunalnego
w Suchej Beskidzkiej