



## ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-010-15-08 REGON 070528650

KONTO BPH O/ Sucha Beskidzka 79124048781111000047118944

e-mail: [administracja@zk-suchab.pl](mailto:administracja@zk-suchab.pl)

[www.zk.wp.pl](http://www.zk.wp.pl)

Sucha Beskidzka 29.04.2015r

Nasz znak. Znak sprawy: ZK.ZP.2140.16.1.2015

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym w dniu 17.04.2015r na „Roboty remontowe sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego ulic: Cmentarnej, Nad Stawami i Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej część I i II”.

### Pytania Wykonawcy :

1. Prosimy o podanie na jakie ciśnienie mają być rury PE fi 200, fi 110 i fi 40?
2. Czy zamiast połączenia rur PE na rurociągu fi 110 za pomocą kształtek elektrooporowych można zastosować w części zgrzewanie doczołowe co znacznie zmniejszy wartość robót? /poz, 2.2 przedmiaru/.
3. Poz 1.11 przedmiaru- odwóz nadmiaru gruntu —czy Zamawiający wyznaczy miejsce odwozu w odległości 1 km /jak w opisie pozycji/, czy też wykonawca ma zagospodarować grunt we własnym zakresie?
4. Poz. 3.1,3.2 przedmiaru -wstawienie trójnika żeliwnego kielichowego fi 200 oraz zasuwki kielichowej fi 200 -z jakiego materiału jest rurociąg, do którego wstawiane są w.w.

### Odpowiedzi zamawiającego:

- Ad. 1. Nie mniejsze niż 1,0 MPa, PE 80SDR 11.
- Ad. 2. Tak można zastosować w części 0zgrzewanie doczołowe.
- Ad.3. Zamawiający wskaże miejsce odwozu nadmiaru urobku.
- Ad.4. Istniejący rurociąg do którego należy wykonać wpięcie wykonany jest z żeliwa.

Dyrektor Zakładu

Krzysztof Szczęch