



**Gmina Sucha Beskidzka -  
ZAKŁAD KOMUNALNY w Suchej Beskidzkiej**

ul. Wadowicka 4 ; 34-200 Sucha Beskidzka

REGON 070528650

Bank Pekao S.A. 79124048781111000047118944

e-mail [administracja@zk-suchab.pl](mailto:administracja@zk-suchab.pl)

[www.zk-suchab.pl](http://www.zk-suchab.pl)

Sucha Beskidzka, dnia 18.04.2017r.

**W Y J A Ś N I E N I E D O Z A P Y T A N I A.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.) oraz zakładowym regulaminem w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ” Dostawa i montaż układu do dezynfekcji wody uzdatnionej tj. generatora dwutlenku chloru połączonego z elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA na Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Beskidzkiej”

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

**Pytania i odpowiedzi:**

1. Przy założeniu wytwarzania ClO<sub>2</sub> o stężeniu nie mniejszym niż 2 g/l oraz wymaganiach wydajność urządzenia musi być wystarczająca do zdezynfekowania wody uzdatnionej w ilości nie mniejszej niż 160 m<sup>3</sup>/h, pragniemy zapytać o przyjętą dawkę gramów na godzinę ClO<sub>2</sub>, ponieważ jest to jednostka określająca moc urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje dawkę 2g/m<sup>3</sup>.**

2. Generator ClO<sub>2</sub> musi być połączony z elektromagnetycznym czujnikiem przepływu MAG 6000 CT o średnicy 200 mm z wyjściem analogowym 4...20 mA – Czy przepływomierz ma być jednym z elementów dostarczonych z generatorem ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający posiada przepływomierz.**

3. Gwarancja 24 miesiące. Dostawca zapewnia przeglądy gwarancyjne bezpłatnie w okresie trwania gwarancji – proszę o sprecyzowanie, ponieważ w trakcie przeglądu serwisowego wymieniane są części zamienne, czy mają one zostać ujęte w gwarancyjnym przeglądzie ?

**Odpowiedź: tak mają być uwzględnione.**

4. Zalecana jest także wizja lokalna w miejscu instalacji urządzenia. – ze względu na bardzo krótki czas na złożenie oferty, czy wizja lokalna jest obligatoryjna ?

**Odpowiedź: Wizja lokalna nie jest obligatoryjna.**

5. Termin realizacji zadania ustala się do 30 dni od zawarcia umowy, zgodnie z ofertą. – z uwagi na rażąco krótki termin, oraz nieokreślenie czy chodzi o dni robocze, wykonania całego zadania proszę o przedłużenie terminu.

**Odpowiedź: Termin realizacji ustal się na 30 dni roboczych od zawarcia umowy.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor Zakładu Komunalnego  
mgr inż. Krzysztof Szczęch

DYREKTOR  
mgr inż. Krzysztof Szczęch